

PIANTA CABINA DI TRASFORMAZIONE
PIANTA 1° INTERRATO
Q= 208.10 mt – Scala 1:100

QUADRETTO TIPICO PRESE TIPO CEE

(N°3 PRESE IN LOCALE TRASFORMAZIONE)



(Con Interblocco ; IP 55)

LEGENDA	
	LAMPADA FLUORESCENTE 2 x 58W A DOPPIA ALIMENTAZIONE IP65 (N+5)
	LAMPADA DI EMERGENZA 36W IP65
	FARETTO ALOGENO 100W IP65
	QUADRETTO PRESE INERBLOCCATE
	LAMPADA SEGNALATRICE USCITA DI SICUREZZA
E_{Co2}	ESTINTORE Co2 DA 30 Kg
1	QUADRO DI POTENZA CON DISPOSITIVO GENERALE BT E DI INTERCONNESSIONE
2	QUADRO CENTRALE DI TRASFORMAZIONE
3	QUADRO CENTRALE ALLARME
4	QUADRO RIFASAM. 540 KVAR
5	QUADRO DI CONTROLLO
6	QUADRO SEZIONAMENTO MONTANTE IN ARRIVO E DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
7	QUADRO EMERGENZA DI SOCCORSO ALIMENTATO DA GRUPPO UPS 10KVA
8	QUADRO SERVIZI AUSILIARI
9	DISPOSITIVO GENERALE MT
10	TRASFORMATORE PRINCIPALE(IN RESINA) 1000 KVA 15/0,4KV



SEZIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE

ANDREOLI
BONAZZI
FLAVIO
04.08
.2022
10:24:49
UTC

Rev.	Descrizione	Data
2	Integrazione luglio 2022	Luglio 2022
1	Rinnovo Concessione di derivazione acque e procedura di VIA postuma	Febbraio 2022

Hydrowatt
Energia
Appalti Pubblici
Servizi

LAY-OUT CABINA MT DI TRASFORMAZIONE
E LINEE MT ALLACCIAMENTO CABINA E-DISTRIB.

Cliente-Client	Impianto-Plant	Numero tavola
COMUNE DI MASSA	FILANDA DI FORNO MASSA	2
Commessa-Job	Nome File	Scala 1:100 — Foglio Sheet 1 — Segue Next is /

Documento di proprieta' di Hydrowatt S.p.A. Riproduzione vietata senza autorizzazione. This drawing is the property of Hy.
Reproduction is forbidden without authorization.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, le informazioni e gli elementi, contenuti in questo documento, sono stati generati e sono conservati in formato digitale secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo codice. Copia cartacea di questo documento, stampata in data 21-10-2022 per la verifica dell'originale digitale, è possibile utilizzare il servizio di verifica offerto dal sistema di gestione documentale.